Инструкция к пожарной сигнализации



При срабатывании дымовых, тепловых или ручных пожарных извещателей прибор переходит из дежурного режима работы в режим «Пожар». Включается звуковой зуммер. При этом в окне пульта отображается информация, где именно произошло срабатывание датчика или пожарной кнопки (название помещения).

Дежурный персонал немедленно определяет наименование помещений. Один из сотрудников охраны направляется для осмотра помещений, в которых сработала сигнализация. Другой сотрудник охраны записывает информацию в журнал учета работы пожарной сигнализации.





Если факт пожара подтвердился сотрудник охраны звонит в противопожарную службу по городскому телефону 101 и сообщает о случившемся администрации предприятия. Далее действует согласно утвержденного на предприятии Порядка действий персонала в случае возникновения пожара.

**При отсутствии пожара (ложная тревога)
дежурный персонал осуществляет снятие пожарной тревоги.**



Сброс «пожара»

1) нажать «*» -> «**ОК**»
2) ввести «2222» -> «**ОК**»
3) выбрать «**Разделы**» -> «**ОК**»
4) выбрать «**Управление разделами**» -> «**ОК**»
5) выбрать раздел в котором «**пожар**» (будет иконка с огнём) -> «**ОК**»
6) выбрать «**Сброс тревог**» > «**ОК**»

VANTATECH
https://vantatech.ru/